

扬州市中医院手术室、ICU、供应室、直线加速器 净化空调初、中、高效过滤器采购招标公告

扬州市中医院（招标人/采购人）现需采购安装一批净化空调初、中、高效过滤器，现就此次采购进行公开招标：

一、标的物

1、详情见下表，表 1、表 2 数量均为一年使用量：

表 1 第一批次标的物

地点	规格型号 (mm)	单位	单次更换数量	单价 (元)	总价 (元)	效果	备注
			A	B	C (C=A×B)		
手术室 1 号	1065*665*70	台	1			高效	
	1065*675*70	台	1			高效	
	420*515*70	台	1			高效	
	415*515*70	台	1			高效	
	670*955*70	台	1			高效	
	675*955*70	台	1			高效	
	520*540*381*5	台	6			中效	
手术室 2 号	520*540*46	台	6			初效	
	985*615*70	台	1			高效	
	980*505*70	台	1			高效	
	980*605*70	台	1			高效	
	630*505*70	台	1			高效	
	615*505*70	台	1			高效	
	1030*625*70	台	1			高效	
	1030*505*70	台	1			高效	
	1030*610*70	台	1			高效	
	510*410*70	台	2			高效	
手术室 3 号	1015*610*70	台	1			高效	
	1015*525*70	台	1			高效	
	1015*600*70	台	1			高效	
	525*615*70	台	1			高效	
	525*605*70	台	1			高效	
	980*610*70	台	1			高效	
	980*525*70	台	1			高效	

	980*595*70	台	1			高效	
	980*610	台	1			高效	
	1025*510	台	1			高效	
手术室 4 号	990*670*70	台	1			高效	
	990*670*70	台	1			高效	
	510*405*70	台	1			高效	
	1020*670*70	台	1			高效	
	1020*670*70	台	1			高效	
手术室 5 号	1010*505*70	台	1			高效	
	1010*600*70	台	1			高效	
	510*620*70	台	1			高效	
	510*605*70	台	1			高效	
	1005*615*70	台	1			高效	
	1005*505*70	台	1			高效	
	1010*600*70	台	1			高效	
手术室 6 号	990*605*70	台	1			高效	
	990*510*70	台	1			高效	
	995*610*70	台	1			高效	
	510*615*70	台	1			高效	
	510*615*70	台	1			高效	
	1025*605*70	台	1			高效	
	1025*515*70	台	1			高效	
	1025*605*70	台	1			高效	
手术室 7 号	1000*670*70	台	1			高效	
	995*670*70	台	1			高效	
	510*420*70	台	1			高效	
	1010*670*70	台	1			高效	
	610*505*70	台	1			高效	
	1010*671*70	台	1			高效	
手术室 8 号	945*555*70	台	1			高效	
	945*595*70	台	1			高效	
	945*600*70	台	1			高效	
	945*555*70	台	1			高效	
	855*635*70	台	1			高效	
	855*635*70	台	1			高效	
	940*555*70	台	1			高效	
	940*600*70	台	1			高效	
	940*600*70	台	1			高效	
	940*555*70	台	1			高效	
过道	484*484*220	套	34			高效	

ICU	484*484*220	套	14			高效	
	570*730*381*6	台	6			中效	
供应室	484*484*220	套	11			高效	
	320*320*220	套	3			高效	
手术室	628*610*46	个	6			初效	
	677*427*46	个	9			初效	
	677*425*46	个	1			初效	
	527*352*46	个	2			初效	
	628*610 * 381*6	个	6			中效	
	677*427 * 381*7	个	9			中效	
	677*425 * 383*7	个	1			中效	
	527*352 * 383*5	个	2			中效	
供应室	427*543*46	个	12			初效	
	425*540*381*4	个	6			中效	
ICU 过道	735*570*46	个	3			初效	
负一层直线 加速器	490*590*383*5	个	1			中效	
负一层直线 加速器	290*590*381*3	个	2			中效	
发热门诊	490x592x19mm	个	1			G4 板式 初效	
	592x592x19mm	个	2			G4 板式 初效	
	592x490x19mm	个	2			G4 板式 初效	
	592x592x19mm	个	6			G4 板式 初效	
	490x592x19mm L=300	个	1			F8 袋式	
	592x592x19mm L=300	个	2			F8 袋式	
	592x490x19mm L=300	个	2			F8 袋式	
	592x592x19mm L=300	个	6			F8 袋式	
	490x592x292mm	个	1			H11 高效	

	592x592x292mm	个	2			H11 高效	
	592x490x292mm	个	2			H11 高效	
	592x592x292mm	个	6			H11 高效	
3 号楼 8 楼 PCR 实验室	484*484*90mm	个	4			H13 高效	
	320*320*90mm	个	3			H13 高效	
	615*675*46mm	个	12			G4 初效	更换 2 个，10 个给采购人备用（即 10 个无安装费用，以下类推）
	500*300*46mm	个	208			G1 排风滤网	更换 4 个，204 个给采购人备用
	415*540*46mm	个	24			G4 新风初效	更换 1 个，23 个给采购人备用
	615*675*381	个	2			F8 中效	
制剂室（位于扬州市广陵经济开发区沙湾南路 1-1 号江苏华天宝药业有限公司内厂房四）	450*715mm	个	4			初效	
	595*545mm	个	8			中效	
	495*545mm	个	4			中效	
	415*415mm	个	8			初效	
合计（元）							

表 2 第二至第四季度分批次标的物

地点	规格型号 (mm)	单位	单批次更 换的数量	第二至第四 季度更换的 批次(每季度 一批次共计 3 批次)	第二至第 四季度需 要更换的 总数量	单价 (元)	总价 (元)	效果	
			A	B	C (C= B×A)	D	E (E=D ×C)		
负一层 直线加 速器	490*590*38 3*5	个	1	3	3			中效	
负一层 直线加 速器	290*590*38 1*3	个	2	3	6			中效	
手术室 1 号	520*540*38 1*5	台	6	3	18			中效	
ICU	570*730*38 1*6	台	6	3	18			中效	
手术室	628*610 * 381*6	个	6	3	18			中效	
手术室	677*427 * 381*7	个	9	3	27			中效	
手术室	677*425 * 383*7	个	1	3	3			中效	
手术室	527*352 * 383*5	个	2	3	6			中效	
供应室	425*540*38 1*4	个	6	3	18			中效	
3 号楼 8 楼 PCR 实 验室	615*675*381	个	2	1	2			F8 中 效	
合计 (元)									

注：1、过滤器实际数量可能较表 1、表 2 有小幅增减，最终结算金额按实际安装数量进行结算，即以固定单价计算总价。若增加的过滤器规格型号在上表中未能完全对应，则接近似的规格型号进行单价确认。

2、本次招标服务及产品内容包括：①第一批次：初效、中效、高效一次性全部更换，详见表 1；②第二至第四批次：第二至第四季度每隔一个季度更换一

次中效过滤器，详见表 2，其中表 2 中最后一项“3 号楼 8 楼 PCR 实验室”是每半年更换一次，故在第三季度时更换一个批次即可。

3、标的物必须为全新合格产品，且符合相关国家标准，需有第三方出具的产品合格检测报告。

二、投标人资格要求

- 1、生产企业生产许可证书资质或相关销售资质；
- 2、机电设备安装工程专业承包叁级或以上资质；
- 3、具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。

三、投标文件组成

1. 法人授权书
2. 营业执照复印件
3. 机电设备安装工程专业承包资质复印件
4. 报价清单
5. 投标函
6. 过滤器产品合格检测报告复印件
7. 服务相应承诺函
8. 业绩相关合同
9. 其他证明文件

上述材料均需加盖投标单位公章，密封并加盖单位公章、骑缝章，一份正本即可。

四、投标保证金

无。

五、开标时间及地点

1、报名截止时间：2022 年 5 月 24 日 16:00（北京时间，下同）；

2、报名方式：网上报名，请将报价人单位全称、联系人姓名、手机号、营业执照扫描件、资质扫描件发送至电子邮箱 418040939@qq.com，电子邮件标题请注明“过滤器”，请勿重复投递。

3、投标文件递交截止时间：2022 年 5 月 27 日 15:00，逾期未交属自动放弃，不另行通知；

4、投标文件递交地点：扬州市邗江区文昌中路 577 号市中医院院内 5 号楼 301 后勤保障部；

5、开标时间：2022 年 5 月 27 日 15:00；

6、开标地点：扬州市邗江区文昌中路 577 号市中医院院内 5 号楼会议室。

7、疫情期间，支持不见面开标，标书可邮寄。邮寄信息：滕菲，15190421226，江苏省扬州市邗江区文昌中路 577 号扬州市中医院，为防止疫情原因导致派送延迟，请酌情提前几天邮寄，若在开标截止时间前因客观因素未到货，其所有损失由投标人承担。开标结束后，合同等原件给予退回，投标人的投标书不退还，来回运费均由投标人自理。

8、联系人：李海燕，电话 0514-87937075，如有疑问请及时联系，否则后果自行承担。

六、评标

1、报价为最终一次性报价，费用包含标的物、运费、安装调试费、人工费、材料费、一年质保费、企业管理费、利润、税收（开票）等所有费用；

2、最高限价 7.5 万元，报价超过最高限价作废标处理。

3、本次招标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，综合评分最高者为第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，报价低者为第一中标候选人。

综合评分标准见下表：

表 3 评分细则

项 目	评 分 标 准
价 格 (60 分)	以满足招标文件要求的最低价为基准价，得 60 分，其他得分 = (基准价/报价) × 60，此价格为表 1 表 2 两个总价的加和。
业 绩 (20 分)	2020 年 1 月 1 日至今所提供的净化空调初中高效过滤器销售业绩： 单份合同金额在 3 万元（含 3 万元）以上且采购者为医疗领域相关单位，每提供一份合同得 2 分，不符合条件的合同不得分，满分 20 分。注：①同一采购方且采购时间间隔不超过 6 个月的多份合同视为一份合同。②须提供合同原件、复印件，合同原件备查，无原件不得分。

资质 (10分)	机电设备安装工程专业承包叁级得2分, 机电设备安装工程专业承包贰级得6分, 机电设备安装工程专业承包壹级得10分。其他不得分。 注: 需提供原件, 无原件不得分。
服务 (10分)	2小时内响应得10分, 4小时内响应得7分, 10小时内响应得4分, 24小时内响应得1分, 超过24小时不得分。
合计: 100分	

七、维保

免费质保期为壹年(从安装调试合格日起计算)。

八、付款方式

无预付款, 检测调试合格后采购人付合同价的90%, 在无质量问题的前提下, 余款一年后付清(不计息), 中标人需提供正规发票。

九、供货及安装

1、供货及安装地点为扬州市文昌中路577号扬州市中医院院内, 其中制剂室位于扬州市广陵经济开发区沙湾南路1-1号江苏华天宝药业有限公司内厂房四。

2、具体安装时间以采购人通知为准。

十、合同有效期

在质量及服务合格的前提下, 本项目可续签一年合同, 续签最多不超过两次, 累计不超过三年。

十一、其他

1、在确定中标人后投标人必须在指定供货时间内将招标人所需的标的物送至现场并安装调试, 如因投标人过失而影响供货进度, 招标人将酌情给予扣款。

2、开票说明: 分批次开票。

3、投标人对其工作人员人身财产安全负责, 投标人工作人员在供货或安装调试过程中造成的所有人身财产损失, 均与招标人无关。

4、投标人工作人员在供货或安装调试过程中造成的招标人财产损失或设备损坏, 需由投标人照价赔偿。